

Salto, 28 de noviembre de 2022.

Sres. Adquirentes del Pliego de Condiciones

EXP. Nº 45278/2022

Presente

Con respecto a la Licitación Abreviada para la "CONSTRUCCIÓN DE SALON COMUNAL EN PUEBLO CELESTE MUNICIPIO DE VALENTIN" tramitada según Expediente Nº 45278/2022 se notifica a Ud. las siguientes aclaraciones:

ACLARACIÒN:

1- A qué corresponde el rubro azulejados?

Azulejado es el revestimiento de muros para cocina y baños, son 30m2 .

2- Mesadas de granito, consideramos gris mara en la M01, M02 Y M03?

Si.

3- Baldosones de hormigón, que metraje se considera? la planta esta cortada

Son 15 m2 .

4- El alero de hormigón que aparece en planta, es así?

Si, es en el acceso.

5- El pavimento en la galería es porcelanato u hormigón?

El pavimento de la galería será de hormigón peinado, como en todo el perímetro exterior del salón.

6- Las terminaciones interiores no quedan claras. Es revoque pintado, ladrillo visto o bolseado?

La terminación interior del salón es ladrillo visto, en la cocina, sobre la mesada se deberá revestir. Los muros sobre, y de baños y consultorios se deberán revocar y pintar. Los baños irán revestidos hasta los 2,2m de altura.

Of. de Licitaciones

Intendencia de Salto